

---

Наименование ГРС	Проектная производительность ГРС, м3/час	Фактическая загрузка ГРС м3/час	Суммарный объем газа по действующим ТУ, м3/час	Наличие (дефицит) пропускной способности, м3/час
Анненское	5000	264	589,2	4146,8
Балканы	10000	2096	210	7694
Магнитка	10000	1689	1666,5	6644,5
Межозерный	50000	8725	3539,5	37735,5
Некрасово	5000	411	333	4256
Новониколаевка	5000	64	7	4929
Травники	10000	1249	179,8	8571,2
Юшково	5000	118	596,7	4285,3
Нязепетровск	30000	3095	6625,5	20279,5