
Наименование ГРС	Проектная производительность ГРС, м3/час	Фактическая загрузка ГРС м3/час	Суммарный объем газа по действующим ТУ, м3/час	Наличие (дефицит) пропускной способности, м3/час
Анненское	5000	264	673,2	4062,8
Балканы	10000	2096	173	7731
Магнитка	10000	1689	1684,5	6626,5
Межозерный	50000	8725	3577	37698
Некрасово	5000	411	333	4256
Новониколаевка	5000	64	7	4929
Травники	10000	1249	196,8	8554,2
Юшково	5000	118	626,7	4255,3
Нязепетровск	30000	3095	6765,5	20139,5