

Наличие (дефицит) пропускной способности ГРС ОГУП «Региональные газовые сети» по состоянию на 01.10.2022г.

Наименование ГРС	Проектная производительность ГРС, м ³ /час	Фактическая загрузка ГРС, м ³ /час	Суммарный объем газа по действующим ТУ, м ³ /час	Наличие (дефицит) пропускной способности, м ³ /час
Анненск	5000	247,04	271	4481,96
Балканы	10000	2096,42	113	7790,58
Магнитка	10000	1930,29	1534,6	6535,11
Межозерный	50000	9259,21	2976,3	37764,49
Некрасово	5000	427,88	173	4399,12
Новониколаевка	5000	412,17	5	4582,83
Травники	10000	1174,81	172,8	8652,39
Юшково	5000	119,29	498,7	4382,01
Нязепетровск	30000	2186,67	7713,2	20100,13

Генеральный директор ОГУП «Региональные газовые сети»

П.Н. Брянский

